

Протокол  
подведения итогов общественных консультаций по ознакомлению с Планом  
экологического и социального управления по объекту «Строительство  
блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы  
Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» в  
форме работы комиссии.

12.06.2017г.

г.Мядель

Консультант: Шабович В.А. – главный инженер УП «Мядельское ЖКХ»

Секретарь: Рябиков М.М. – начальник участка ТС и КХ

Присутствовали: 26 человек

СЛУШАЛИ:

Консультанта Шабовича В.А. об организации и порядке проведения общественных консультаций.

Общественные консультации по ознакомлению с Планом экологического и социального управления по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы».

Извещение о проведении общественных консультаций до начала его проведения было размещено в средствах массовой информации (газета «Нарачанская зора»), на официальных сайтах Мядельского РИК и УП «Мядельское ЖКХ», а также на досках объявлений в г. Мядель и к.п. Нарочь.

Заказчиком и организатором проведения общественных слушаний по Плану выступила администрация УП «Мядельское ЖКХ».

Место нахождения объекта: Минская обл., Мядельский р-н, территория котельной д. Воронцы.

В состав экспозиционных материалов включены графические и топосъемочные материалы размещения объекта реконструкции, технические данные, План экологического и социального управления по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы».

При проведении общественных консультаций 12.06.2017г. в 18-00 по адресу: Минская обл., Мядельский р-н, территория котельной д. Воронцы поступили вопросы от гражданина Таспаева С.В., проживающего по адресу: г.Мядель, ул. Коммунистическая, 25, кв.5.:

**Вопрос:** Указать на схеме мазутоловушки и ливневки существующей котельной.

**Ответ:** Мазутоловушки и ливневки указаны на ситуационном плане и после проведения консультации предъявлены на месте.



**Вопрос:** Планируется ли перекладка тепловых сетей к ресторану «Озерный» и к зданию БГУ?

**Ответ:** Замена тепловых сетей на данные объекты не планируется. К ресторану «Озерный» сети меняли в 2000 году. А тепловые сети к зданию БГУ находятся на балансе университета.

**Вопрос:** Что будет происходить при пересечении тепловых сетей с канализационным коллектором?

**Ответ:** Пресечение тепловых сетей с канализационным коллектором при реализации проекта будет производиться в гильзах.

**Вопрос:** Какая высота дымовой трубы строящейся котельной и будут ли установлены на трубу очистные фильтры?

**Ответ:** Высота трубы и установка на ней воздушный фильтров будет определяться проектом.

**Вопрос:** Для какой влажности топлива произведен расчет технико-экономического обоснования?

**Ответ:** Влажность щепы при эксплуатации объекта из расчета будет составлять 24-40%.

**Вопрос:** Будет ли предусмотрена сушилка для щепы?

**Ответ:** Проектом будет предусмотрено строительство навеса для приготовления и хранения щепы. Сушка щепы будет производиться естественным способом.

**Вопрос:** Что будет с судьбой данной реконструкции при вводе в 2018 году атомной электростанции?

**Ответ:** Котельная будет работать в штатном режиме в полной мощности. Перевод котельной на электрокотлы не планируется.

**Вопрос:** Откуда будет производиться поставка древесины на объект?

**Ответ:** Поставка древесины будет проводиться со Сморгонского, Поставского, Вилейского лесхозов и НП «Нарочанский», что подтверждено гарантийными письмами.

**Вопрос:** Заключены ли договора о поставке древесины?

**Ответ:** На данный момент предприятием заключены действующие договора с Островецким лесхозом и НП «Нарочанский» на поставку древесины. С остальными лесхозами потребности в заключении договоров, до ввода объекта в эксплуатацию, нет.

**Вопрос:** Какая стоимость доставки древесного топлива?

**Ответ:** В среднем стоимость 1 м<sup>3</sup> древесного топлива с доставкой составляет 22 рубля.

РЕШИЛИ:

-считать общественные консультации по ознакомлению с Планом экологического и социального управления по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» состоявшимися;

-рекомендовать при проектировании и прохождении государственной экспертизы проекта по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной д. Воронцы Мядельского района с перекладкой магистральных сетей на ПИ-трубы» обратить внимание на выполнение условий Плана экологического и социального управления.



Консультант

подпись

(ф.и.о.)

Секретарь

подпись

(ф.и.о.)