

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ
Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне



“ГОРРЕМАУТАДАР МІНГАРВЫКАНКАМА”

вул. К.Цёткін, 49 220004, г. Мінск
тел.(017) 3732068, факс (017) 3731612
E-mail: gorremautodor@grad-minsk.by
р/рах BY13BLBB30120100019869001001, в аддз. №538
г. Мінск ААТ «Белінвестбанк», код BLBBBY2X
УНП 100019869 ВКПА 05549245

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное производственное
объединение

“ГОРРЕМАВТОДОР МИНГОРИСПОЛКОМА”

ул. К.Цеткин, 49 220004, г. Минск
тел.(017) 3732068, факс (017) 3731612
E-mail: gorremautodor@grad-minsk.by
р/счет BY13BLBB30120100019869001001, в отд. №538
г. Минск ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X
УНП 100019869 ОКПО 05549245

01.04.2021 № 08/351

на № _____ от _____

(для информирования
заинтересованных)

О рассмотрении обращения

Уважаемый Максим Анатольевич!

ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» рассмотрело Ваше обращение, поступившее в Минский горисполком (вх. от 15.03.2021 № 6-7-2140эл) по вопросу ремонта и реконструкции тротуаров на объектах улично-дорожной сети г.Минска, и сообщается.

Применение асфальтобетона в покрытии велодорожек и тротуаров при возведении, реконструкции объектов улично-дорожной сети г.Минска противоречит требованиям п. 8.9, таблице 8.1 ТПК 45-3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования», которыми предусмотрено, что основные виды покрытий тротуаров, пешеходных дорожек и велосипедных дорожек, проездов всех категорий, подъездов, автостоянок, парковок - цементобетонные монолитные из подвижных смесей, цементобетонные монолитные из жестких смесей, сборные из мелкогабаритных бетонных плит.

Покрытия велодорожек на объектах улично-дорожной сети г.Минска (ул. Уманская, ул. Алибегова) соответствуют требованиям действующих ТНПА.

По информации генпроектировщика УП «Минскийпроект» на момент проектирования реконструкции ул. Уманская и ул. Алибегова тротуарные плиты с минимальной фаской отсутствовали на рынке Республики Беларусь.

Учитывая, что в настоящее время указанные плиты доступны для

применения, при разработке проектной документации предусматривается устройство покрытия велосипедных дорожек, совмещенных с тротуарами, из крупноформатных плит с минимальной фаской.

Одновременно информируем, что ГПО «Горремавтодор Мингорисполокома» при формировании планов выполнения работ по текущему ремонту тротуаров на объектах улично-дорожной сети г.Минска, предусматривающих замену асфальтобетонных покрытий на покрытия из цементобетонной тротуарной плитки в местах размещения велодорожек, будут учитываться предложения жителей г.Минска в части использования плитки с минимальной фаской.

Порядок обжалования обращений граждан предусмотрен ст. 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Первый заместитель
генерального директора



Т.Н.Сусекова