



**МІНІСТЭРСТВА
АРХІТЕКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220030, г. Мінск,
Тэл. 327 26 42, 200 02 68, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
<http://www.mas.by>

**МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220030, г. Минск,
Тел. 327 26 42, 200 02 68, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
<http://www.mas.by>

30.11.2022 № 01415/П-1444/П

На № _____ ад _____

О рассмотрении обращения

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь в пределах компетенции рассмотрело Ваше обращение, поступившее из Аппарата Совета Министров Республики Беларусь письмом от 14.11.2022 № 15/7-П-989, и сообщает.

Конструктивные решения полов с покрытием из ламинированных панелей (как и других материалов) строительными нормами не установлены.

Укладка полов из ламината взамен существующего покрытия без изменения ниже лежащих слоев является заменой покрытия пола, при этом должна быть обеспечена необходимая звукоизоляция, установленная проектной документацией и в действующих технических нормативных правовых актах.

Нормативные требования к допустимому уровню проникающего шума в помещения зданий устанавливаются по условиям проживания, соответствующие законодательству в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, устанавливающему требования к шуму при его воздействии на человека.

Работы по устройству звукоизоляции относятся к переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и регулируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, многоквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории», которым запрещается переустройство и (или) перепланировка, приводящие к нарушению гидро-, паро-, тепло- и

звукоизоляции, био- и огнестойкости несущих и ограждающих конструкций.

Согласно пункту 4 указанного постановления право разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего постановления предоставлено Министерству жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее - Закон № 130-З) «Внесение изменений в нормативный правовой акт, официальное толкование, приостановление, возобновление, продление действия, отмена и признание нормативного правового акта (его структурных элементов) утратившим силу осуществляется принявшим (издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.».

Вместе с тем, устройство полов из ламината следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» с учетом устройства гидроизоляционного, теплоизоляционного, звукоизоляционного слоев, стяжки. Общие требования к укладке ламинированных панелей установлены пунктами 10.9.19 - 10.9.22 СП 1.03.01-2019. Работы по устройству полов выполняются по проекту производства работ, по технологическим картам на выполнение отдельных видов работ, рекомендаций производителя напольного покрытия.

В случае несогласия с настоящим ответом в соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» Вы имеете право обжаловать его в порядке, установленном законодательством.

Заместитель Министра



А.О.Шваюнов