

ЖОДЗІНСКІ
ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ
КАМІТЭТ
222160, г. Жодзіна, вул. 40 год
Кастрычніка, 7
zhodik@zhodik.gov.by
рубрика «Электронныя звароты»
тэл.факс. 801775 48873

ЖОДИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
222160, г. Жодино, ул. 40 лет
Октября, 7
zhodik@zhodik.gov.by
рубрика «Электронные обращения»
тэл.факс. 801775 48873

02.03.2023 № 02-03/45

О рассмотрении обращения

Жодинский городской исполнительный комитет на Ваше электронное (коллективное) обращение по вопросу качества холодного водоснабжения в г. Жодино сообщает следующее.

В целях рассмотрения Вашего обращения по существу 28.02.2023 специалистами Государственного учреждения «Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии» (далее – УЗ «ГЦГЭ») был проведен отбор проб воды водопроводной (холодной) по указанным в заявлении адресам: г. Жодино, ул. 8 Марта, 4-813, ул. Деревянко, 16-23, ул. Деревянко, 12-37.

По результатам испытаний по исследованным показателям (цветность, мутность, железо) пробы воды питьевой водопроводной соответствуют требованиям Санитарных норм и правил 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (протокол исследования от 01.03.2023 №52-02/1к).

В связи с тем, что 04.03.2023 КУП «Жодинский водоканал» запланированы технологические мероприятия по промывке магистральных водопроводных сетей, в т.ч. по ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, отбор проб воды по указанным адресам не проводился и будет проведен после промывки.

Дополнительная информация Вам будет предоставлена после получения результатов исследований.

Вместе с тем, в связи с проведением наладочных работ на сетях водоснабжения КУП «Жодинский водоканал» услуга по холодному

водоснабжению в 10-ти многоквартирных жилых домах по ул. Рокоссовского г. Жодино оказывалась не в полном объеме в период с 01.02.2023 г. по 28.02.2023г. За данный период оплата за предоставленную услугу «водоснабжение» для жильцов этих домов будет выполнена с учетом понижения тарифа на 20 % в соответствии с законодательством.

Также информируем Вас, что 04.03.2023 КУП «Жодинский водоканал» будет организован подвоз питьевой воды в микрорайоны города.

После проведения промывки также будет произведен контроль качества воды в контрольных точках города.

Также сообщаем, что виновные в ухудшении качества воды в г. Жодино должностные лица КУП «Жодинский водоканал» (главный инженер и начальник водопроводного участка) привлечены к дисциплинарной ответственности и лишены премиальной оплаты за февраль 2023 г.

Ваше обращение остается на дополнительном контроле до 15.03.2023.

Заместитель председателя



В.В.Бабицкий

(электронная версия соответствует оригиналу)