



ВІЦЕБСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ

ОТПРАВЛЕНО В ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ СИСТЕМЫ
ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

**КАМІТЭТ ПА АРХІТЭКТУРЫ
І БУДАЎНІЦТВУ**

вул. Гоголя, 2, 210010, г. Витебск
Тэл 65 49 84, факс (0212) 65 51 26
E-mail: stroitel@vitobl.by, 2000161@mail.gov.by

15 ЯНВ 2025

№


09/кол-3654

На №

ад

**КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВУ**

ул. Гоголя, 2, 210010, г. Витебск
Тел. 65 49 84, факс (0212) 65 51 26
E-mail: stroitel@vitobl.by, 2000161@mail.gov.by



О рассмотрении обращения

Комитет по архитектуре и строительству Витебского облисполкома рассмотрел Ваше обращение по вопросу технического состояния моста в аг.Мошканы Сенненского района и сообщает.

Указанное в обращении инженерное сооружение (далее – мост) через реку Оболянка расположено на км 14,667 автомобильной дороги Н-3503 Козлы – Мошканы до а/д Р-25 Витебск – Сенно – Толочин и находится на обслуживании филиала Сенненское ДРСУ № 146 КУП "Витебскоблдорстрой".

Мост протяженностью 60,75 пог.м построен в 1982 году. В течение периода эксплуатации состояние данного сооружения осматривается визуально, выявленные дефекты устраняются работами по содержанию.

В ноябре 2024 года устранены дефекты покрытия (ямочность, выбоины), убраны и очищены от посторонних предметов, песка и грязи пешеходная зона и проезжая часть моста.

В соответствии с ТКП 604-2017(33200) "Автомобильные дороги. Оценка эксплуатационного состояния и качества содержания" и ДМД 02191.2.010-2008 "Рекомендации по оценке эксплуатационного состояния и качества содержания дорог" проводятся два раза в год сезонные осмотры дорог и мостовых сооружений. При проведении осеннего осмотра в октябре 2024 года мост осмотрен комиссией с участием представителей технического надзора. По выявленным дефектам рекомендовано провести обследование сооружения специализированной организацией.

В ноябре текущего года отделом диагностики мостов РУП "Белорусский дорожный инженерно-технический центр" (специализированная организация) было проведено обследование

технического состояния сооружения в целях разработки ремонтных мероприятий и определения дальнейшего режима эксплуатации.

По результатам обследования (технический отчет № 382/2024 размещен в базе данных СУСМ "Белмост") моста на км 14,667 местной автомобильной дороги Н-3503 Козлы – Мошканы до а/д Р-25 Витебск – Сенно – Толочин установлено, что основные несущие конструкции при имеющихся дефектах ремонтпригодны и подлежат дальнейшей эксплуатации.

Учитывая характер дефектов мостового сооружения рекомендовано:

- осуществлять мониторинг дефектов опор, пролетных строений и деформационных швов;
- при содержании устранить выявленные дефекты, снижающие долговечность сооружения и влияющие на безопасность движения транспортных средств (установить дорожное ограждение на подходах к мосту, нанести дорожную разметку), регулярно очищать ездовое полотно от наносов песка, снега;
- не производить укладку новых слоев дорожной одежды на мостовом полотне без предварительного удаления существующих.

При фактической грузоподъемности пролетного строения и существующей конструкции мостового полотна определен следующий режим эксплуатации:

- транспортные средства общей массой до 29 тонн могут двигаться по сооружению в составе колонн без ограничений;
- транспортные средства общей массой 29 и до 76 тонн являются тяжеловесными и могут двигаться по сооружению только в одиночном порядке по оси сооружения;
- транспортные средства более 76 тонн пропускать только по специальному разрешению;
- установка дополнительных знаков ограничения пропускной способности (по общей массе транспортных средств) не рекомендуется.

В настоящее время автомобильная дорога Н-3503 Козлы – Мошканы до а/д Р-25 Витебск – Сенно – Толочин находится в удовлетворительном состоянии, обеспечивает безопасный проезд транспортных средств.

В дальнейшем состояние моста будет поддерживать работами по содержанию, а также проводится сезонные осмотры в соответствии с законодательством.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З "Об обращениях граждан и юридических лиц" ответ на обращение может быть обжалован в суд.

Заместитель председателя



А.Л.Нефёдов