


Горыцкий районный исполнительный комитет  
Могилёвской области  
« 09. 06 2026 г.  
№ 416-Ка/2  
На № \_\_\_\_\_ ад  
213410, г. Горки, вул. Якубоўскага, 9  
тэл. 76-333



На Ваше обращение, поступившее в Горыцкий районный исполнительный комитет по вопросу восстановления разбитых плафонов фонарей по улице Советской, на участке от Горыцкого филиала РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» до перекрестка с улицей Бруцера-Ерофеевской, и по улице Ленина в городе Горки, сообщаем.

Обследование улиц и дворовых территорий в городе Горки в тёмное время суток УКПП «Коммунальник» проводит на постоянной основе. При выявлении неисправности осветительных приборов (фонарей, ламп, опор) проводятся работы по восстановлению освещения. Последнее обследование проведено в апреле текущего года.

В ходе рассмотрения Вашего обращения были проанализированы заявки с 01.01.2026 по 01.06.2026, поступившие в единую службу «115». По вопросу неисправности уличного освещения по вышеназванным улицам города Горки за анализируемый промежуток времени заявок не поступало.

Вместе с тем, в ходе комиссионного обследования фонарей по улице Советской, на участке от Горыцкого филиала РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» до перекрестка с улицей Бруцера-Ерофеевской, и по улице Ленина в городе Горки, выявлены поврежденные плафоны. Также, произведен осмотр несущих конструкций. В ходе осмотра опорных столбов (опор) на предмет наличия механических повреждений и следов возможного короткого замыкания (пробоя изоляции), дефектов, способных повлиять на безопасность эксплуатации, не выявлено. Все повреждённые плафоны фонарей по названным улицам 26.05.2026 УКПП «Коммунальник» заменены на новые, что позволило в полном объёме восстановить работоспособность осветительных приборов.

Предполагаемой причиной повреждения плафонов могут являться перепады температур наружного воздуха, атмосферные осадки, что приводит к появлению трещин.

УКПШ «Коммунальник» указано на усиление контроля за проводимыми обследованиями закрепленных территорий и своевременному устранению выявленных недостатков по восстановлению уличного освещения в городе Горки.

Данный ответ Вы вправе обжаловать в Могилевском областном исполнительном комитете по адресу: 212030, город Могилев, улица Первомайская, дом 71.

Заместитель председателя



А.Л.Камко