



СЛУЦКІ
раённы выканаўчы камітэт

вул. Леніна, 189, 223610 г. Слуцк
Мінскай вобл., Рэспубліка Беларусь

Тэл.: 8 01795 7 50 92, факс: 7 59 92

www.slutsk.gov.by

E-mail: info@slutsk.gov.by

УНН 601057755, АКПА 292739196, ВУ93АКВВ36040442215106600000

у ЦБП № 615 ААТ «ААБ Беларусбанк»

у г. Слуцку, вул. Леніна, 211а, АКВВВУ2Х

03.09.2026 № 3/1-2/881

На № _____ ад _____

СЛУЦКИЙ
районный исполнительный комитет

ул. Ленина, 189, 223610 г. Слуцк
Минской обл., Республика Беларусь

Тел.: 8 01795 7 50 92, факс: 7 59 92


www.slutsk.gov.by

E-mail: info@slutsk.gov.by

УНП 601057755, ОКПО 292739196, ВУ93АКВВ36040442215106600000

в ЦБУ № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк»

в г. Слуцке, ул. Ленина, 211а, АКВВВУ2Х



О рассмотрении обращения

Слуцкий районный исполнительный комитет на Ваше обращение дополнительно сообщает следующее.

Филиалом КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ № 125» по пер. Октябрьскому в г. Слуцке выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. В ходе выполнения дорожно-строительных работ было произведено профилирование проезжей части с приданием нормативного поперечного уклона дорожного полотна. Данный водоотводный уклон обеспечивает беспрепятственный самотечный сброс поверхностных стоков (атмосферных и талых вод) с проезжей части непосредственно в существующую ливневую канализацию открытого типа.

В связи с обеспечением эффективного естественного водоотвода за счет сформированного профиля дороги устройство закрытой системы дождевой канализации, а также установка подземного резервуара (септика-накопителя) на данном участке технологически не требуются, в связи с чем данные работы выполняться не будут.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ может быть обжалован в Минском областном исполнительном комитете.

Заместитель председателя

Н.В.Чернушевич